

5.1.2014
סימוכין: 247760

נתיבי הגז הטבעי לישראל
 בע"מ
 טל': 03-6270447
 פקס: 03-5611323
 מגדל עתידים, ק"מ 32
 קריית עתידים
 ת.ד. 58177
 תל אביב 6158101
<http://www.ingl.co.il>

לכבוד
 משותף המכרז הפומבי
 לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה
 של מערכות אל-פסק (UPS)
 למערכת ההולכה לגז טבעי
 ולהקמת מאגר קבלנים
 (INGL/TENDER/2013/13)

- באמצעות דוא"ל -

הנדון: הבהרה מס' 1 - מכרז פומבי לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אל-פסק (UPS) למערכת ההולכה לגז טבעי ולהקמת מאגר קבלנים (INGL/TENDER/2013/13)

כללי:

1. במסגרת ההליך שבנדון, נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן: "החברה") משתמשת בסמכותה לענות לשאלות המציעים הפוטנציאליים, בין השאר על ידי מתן הבהרות כמפורט להלן.
2. יובהר, כי החברה רשאית שלא לענות על חלק או כל השאלות המופנות אליה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מציעים אשר הפנו שאלות לחברה ולא נענו (על כולן או חלקן), יראו בכך כתשובה שלילית לשאלותיהם.
3. אין במכתב זה כדי לפגוע בכל זכות הנתונה לחברה, להגבילה בכל דרך שהיא בקשר לבדיקת הצעות וביחס לקבלת כל החלטה בקשר אליהן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות בהמשך ולבקש מסמכים, הבהרות, תיקונים ומידע כפי שיידרש.
4. ההבהרות שלהלן יחייבו את המציעים וייחשבו כחלק ממסמכי ההליך שבנדון.
5. מובהר כי למעט אם נאמר אחרת, משמעות המונחים שבמסמך זה היא כמשמעותם במסמכי ההליך שבנדון.
6. למעט אם רשום במפורש אחרת, שום דבר הרשום במסמך זה אינו גורע מהמפורט במסמכי ההליך שבנדון.
7. הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מכתב זה מייד עם קבלתו באמצעות האישור שלהלן ולשולחו חתום לדוא"ל s-gorny@ingl.co.il, לידי **מר ניר גורני**.

להלן פירוט הבקשות להבהרות ותשובות החברה:

1	<p>שאלה: האם ניתן להגיש את אישור רואה החשבון שבנספח ה' להזמנה להצעות מבלי לפרט מהם מחזורי המכירות בכל אחת מהשנים 2010, 2011 ו-2012?</p> <p>תשובה: ניתן לעשות כן, אך אין בהסכמת החברה לכך כדי לגרוע מזכותה לקבלת הנתונים הנ"ל ונתונים כספיים נוספים כתנאי לזכייה, כמפורט במכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.</p>	
2	<p>שאלה: החברה המיוצגת על ידנו אשר רכשה את מסמכי המכרז, הינה בעלת כל המניות של חברה אחרת אשר רכשה גם היא את מסמכי המכרז. שתי החברות הנ"ל מייצגות ספקים שונים והצעותיהן למכרז תהיינה הצעות מתחרות למוצרים שונים המיוצרים על ידי יצרנים שונים. נבקש את אישורכם מראש להשתתפות שתי החברות במכרז.</p> <p>תשובה: רק אחת מהחברות הנדונות תורשה להשתתף במכרז, לפי בחירתכם.</p>	
3	<p>שאלה: בסעיף 1 לתיקון מס' 1 למסמכי המכרז נכתב KWh - למה הכוונה?</p>	

	<p>תשובה: הכוונה הינה ל-KW למשך שעה.</p>
4	<p>שאלה: האם הספק הגיבוי הנדרש בסעיף 1 לתיקון מס' 1 למסמכי המכרז (6kW למשך 60 דקות) הינו הספק ה-DC מהמצברים ?</p> <p>תשובה: ההספק במוצא המצברים.</p>
5	<p>שאלה: נבקש את אישורכם לכך שחישוב זמן הגיבוי של המצברים כאמור בסעיף 1 לתיקון מס' 1 למסמכי המכרז, יתבצע בטמפרטורת סביבה של 25 מעלות צלסיוס.</p> <p>תשובה: החישוב יתבצע בטמפ' סביבה של 25 מעלות צלסיוס.</p>
6	<p>שאלה: בסעיף 2.1 למפרט הטכני (נספח א' להסכם) נדרש שמערכת האל-פסק תכלול "אפשרות התחברות לרשת SNMP", ובסעיף 2.2(ח) למפרט הטכני נדרש "מתאם תקשורת SNMP". נבקש את הבהרתכם אם נדרש לספק מימשק תיקשורת SNMP או רק הכנה שמאפשרת בעתיד תקשורת SNMP על ידי תוספת אופציונאלית של כרטיס תיקשורת SNMP.</p> <p>תשובה: מערכת האל-פסק תסופק עם כרטיס תקשורת SNMP.</p>
7	<p>שאלה: בסעיף 2.6(יא) למפרט הטכני נדרשת עמידת המצברים בטמפרטורת עבודה מ-40- מעלות צלסיוס עד +60 מעלות צלסיוס. נבקש להעיר כי:</p> <p>א. המצברים מותקנים בחדר ממוזג ליד האל פסק, והטמפרטורה הצפויה ברוב הזמן הינה כ-25 מעלות צלסיוס.</p> <p>ב. טמפרטורת העבודה המקסימלית המוגדרת למערכת האל-פסק, אשר מותקנות בסמוך למצברים, הינה עד 40 מעלות צלסיוס (סעיף 2.3(ז)6 למפרט הטכני).</p> <p>ג. הטמפרטורה המינימלית הצפויה באתרים הינה 5- מעלות צלסיוס (סעיף 1.2 למפרט הטכני).</p> <p>ד. מבדיקה של נתוני מצברים של רוב היצרנים המוגדרים במפרט עולה כי תחום טמפרטורת העבודה של המצברים הינו מ-20- מעלות צלסיוס ועד +50 מעלות צלסיוס.</p> <p>לפיכך, אנו מבקשים להגדיר את תחום טמפרטורת העבודה של המצברים ל-5- מעלות צלסיוס ועד +40 מעלות צלסיוס.</p> <p>תשובה: על אף האמור בסעיף 2.6(יא) למפרט הטכני, טמפרטורת העבודה המותרות למצברים תהיינה בין 5- מעלות צלסיוס לבין +50 מעלות צלסיוס.</p>
8	<p>שאלה: בסעיף 2.6 (ה) למפרט הטכני נדרשת אחריות של 24 חודשים למצברים לפחות. בסעיף 2.6(י) נדרש אורך חיי מצברים של 10-12 שנים לפי EUROBAT HIGH PERFORMANCE. לפיכך, נבקשכם להתאים את הדרישה בסעיף 2.6 למפרט הטכני כדלקמן: "נדרשת הצהרת יצרן כי אורך החיים הצפוי של המצברים הינו 10 שנים".</p> <p>תשובה: נדרשת הצהרת יצרן לאורך חיים צפוי של 10 שנים לפחות לפי EURO BAT.</p>
9	<p>שאלה: בסעיף 2.3(ח)(20) למפרט הטכני ("תקנים נוספים"), בס"ק 1 מצוין כי EN50091-2 הינו תקן בטיחות. תקן הבטיחות הינו EN50091-1 ותקן זה הוחלף בשנים האחרון ע"י תקן מתקדם יותר EN62040-1.</p> <p>תשובה: נוסח ס"ק 1 בסעיף 2.3(ח)(20) למפרט הטכני יוחלף בנוסח שלהלן: "בטיחות 2 - EN62040-1".</p>
10	<p>שאלה: בדרישת התקן מהמצברים בסעיף 2.6(י) למפרט הטכני נפלה טעות: תקן IEC60958 אינו מתייחס למצברים. לפיכך, נבקש למחוק את הדרישה הנ"ל.</p> <p>תשובה: הדרישה הנ"ל מבוטלת.</p>

בכבוד רב,

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

אישור קבלה

אני/ו, הח"מ, מאשר/ים בזאת כי קיבלתי/ינו את הבהרה מס' 1 מיום 5.1.2014 למכרז הפומבי לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אל-פסק (UPS) למערכת ההולכה לגז טבעי ולהקמת מאגר קבלנים (INGL/TENDER/2013/13) שנערך על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן: "המכרז"), וידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין כאילו נכלל בהם מלכתחילה.

אנו מאשרים כי השינויים היחידים למסמכי המכרז הינם כמפורט במכתב הנ"ל ובכל מסמך רשמי אחר שיישלח, ככל שיישלח, מטעם החברה.

תאריך: _____ חתימה: _____ חותמת: _____