



19.1.2014
סימוכין: 248062

נתיבי הגז הטבעי לישראל
בע"מ
טל': 03-6270447
פקס: 03-5611323
מגדל עתידיים, ק"מ 32
קריית עתידיים
ת.ד. 58177
תל אביב 6158101
<http://www.ingl.co.il>

לכבוד
משתתף המכרז הפומבי
לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה
של מערכות אל-פסק (UPS)
למערכת ההולכה לגז טבעי
ולהקמת מאגר קבלנים
(INGL/TENDER/2013/13)

- באמצעות דוא"ל -

הנדון: הבהרה מס' 2 - מכרז פומבי לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אל-פסק (UPS) למערכת ההולכה לגז טבעי ולהקמת מאגר קבלנים (INGL/TENDER/2013/13)

כללי:

1. במסגרת ההליך שבנדון, נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן: "החברה") משתמשת בסמכותה לענות לשאלות המציעים הפוטנציאליים, בין השאר על ידי מתן הבהרות כמפורט להלן.
2. יובהר, כי החברה רשאית שלא לענות על חלק או כל השאלות המופנות אליה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מציעים אשר הפנו שאלות לחברה ולא נענו (על כולן או חלקן), יראו בכך כתשובה שלילית לשאלותיהם.
3. אין במכתב זה כדי לפגוע בכל זכות הנתונה לחברה, להגבילה בכל דרך שהיא בקשר לבדיקת ההצעות וביחס לקבלת כל החלטה בקשר אליהן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות בהמשך ולבקש מסמכים, הבהרות, תיקונים ומידע כפי שיידרש.
4. ההבהרות שלהלן יחייבו את המציעים וייחשבו כחלק ממסמכי ההליך שבנדון.
5. מובהר כי למעט אם נאמר אחרת, משמעות המונחים שבמסמך זה היא כמשמעותם במסמכי ההליך שבנדון.
6. למעט אם רשום במפורש אחרת, שום דבר הרשום במסמך זה אינו גורע מהמפורט במסמכי ההליך שבנדון.
7. הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מכתב זה מיד עם קבלתו באמצעות האישור שלהלן ולשולחו חתום לדוא"ל s-gorny@ingl.co.il, לידי **מר ניר גורני**.

להלן פירוט הבקשות להבהרות ותשובות החברה:

<p>שאלה: בפסקה השלישית בסעיף 1.1 למפרט רשום כי מערכות האל-פסק כוללות מערכת מצברים בעלת הספק של 6 KWh. על מנת שניתן יהיה לחשב את גודל המצברים לשעה, נודה על קבלת התייחסות בוואטים לגבי ההספק הנדרש במוצא המערכת.</p> <p>תשובה: ההספק הנדרש במוצא המערכת הינו הספק של 6 KW למשך 60 דקות.</p>	1
<p>שאלה: מערכות אל-פסק שונות מתאפיינות בפרמטרים ובטכנולוגיה שונים; גם הזיוד שונה בין מערכת למערכת. כיצד הצעה למכרז אמורה להתייחס לשוני בפרמטרים הנ"ל?</p> <p>תשובה: המערכות שיוצעו יידרשו לענות על הדרישות המפורטות במסמכי המכרז. כל המערכות שיוצעו על ידי מציע תהיינה מדגם זהה.</p>	2

בכבוד רב,


נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

אישור קבלה

אני/ו, הח"מ, מאשר/ים בזאת כי קיבלתי/נו את הבהרה מס' 2 מיום 19.1.2014 למכרז הפומבי לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אל-פסק (UPS) למערכת ההולכה לגז טבעי ולהקמת מאגר קבלנים (INGL/TENDER/2013/13) שנערך על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן: "המכרז"), וידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין כאילו נכלל בהם מלכתחילה.

אנו מאשרים כי השינויים היחידים למסמכי המכרז הינם כמפורט במכתב הנ"ל ובכל מסמך רשמי אחר שיישלח, ככל שיישלח, מטעם החברה.

תאריך: _____ חתימה: _____ חותמת: _____