



05/09/2017
סימוכין: 368225

דוא"ל: c-tender@ingl.co.il
מגדל עתידים קומה 32
קריית עתידים
ת.ד. 58177, תל אביב 6158101
www.ingl.co.il

לכבוד:
משתתפי מכרז פומבי לבחירת קבלן
ראשי לביצוע עבודות הנדסה
אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת
הפחתת לחץ (PRMS) חלוקה
מסילת ציון (מס' 2) ותחנת הפחתת
לחץ (PRMS) בית זית
(INGL/TENDER/2017/21)
באמצעות דוא"ל

הנדון: סיכום סיור קבלנים - מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל
עבור תחנת הפחתת לחץ (PRMS) חלוקה מסילת ציון (מס' 2) ותחנת הפחתת לחץ (PRMS) בית זית
(INGL/TENDER/2017/21) (להלן: "המכרז")

1. כללי

- 1.1. אלא אם יאמר להלן אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
- 1.2. רק תשובות לשאלות הבהרה שישלחו בכתב ע"י נתג"ז לכל הקבלנים יהוו חלק ממסמכי המכרז.
- 1.3. הנכם מתבקשים לאשר קבלת מסמך זה באמצעות חתימה על האישור שבשולי המסמך ולהעבירו חתום למשרדי החברה מיד עם קבלתו. כמו כן, עליכם לצרף להצעתכם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים) אליו כשהם חתומים בכל עמוד.

2. סיכום סיור הקבלנים שנערך ביום 22/08/2017, שעה 10:00 - כללי

- 2.1. מפגש הקבלנים נקבע בתחנת דלק פז (מסילת ציון) בצומת שער הגיא לכיוון בית שמש (כביש 38).
- 2.2. נציגי החברה: המתכנן ישי נצחן- אגף ההנדסה, אורן אזולאי וחיים מוסקוביץ - אגף הקמה.
- 2.3. בנקודת המפגש הוצגו בפני המשתתפים שני הפרויקטים, והושם דגש על הנושאים המיוחדים בכל פרויקט כמתואר במסמכי המכרז.
- 2.4. הסיור כלל ביקור בשני אתרי העבודה, מסילת ציון ובית זית, ובמהלכו הוצגו גם דרכי הגישה לכל אתר. הובהר למשתתפים, שבכל מקרה, דרכי הגישה הינן באחריות הקבלן הזוכה ואין החברה מתחייבת שדרכי הגישה, כפי שהוצגו בסיור, יהיו במצבן הנוכחי בזמן הכניסה לביצוע העבודות.
- 2.5. הובהר למשתתפים, כמצוין במסמכי המכרז וההסכם, כי הקבלן הזוכה ייחשב כ"קבלן הראשי" ובהתאם הוא יצטרך לספק לקבלני המשנה ולקבלנים הממונים שירותים של "קבלן ראשי" לרבות (אך לא רק) דרכי גישה, הקצאה של אתרי התארגנות, אפשרות להשתמש במים, חשמל ותקשורת, שמירה, בטיחות וגהות, הסדרי תנועה ותאום מול רשויות ובעלי תשתיות (ובכלל זה חברת החשמל). בנוסף, הובהר למשתתפים מהו מנגנון הפיצוי בגין אותם שירותים, הכל כמוגדר במסמכי המכרז וההסכם.



2.6 הובהר למשתתפים שכל פרויקט יבוצע עפ"י לוח זמנים מאושר בנפרד והביצוע יבוצע בנפרד כאשר יש אפשרות לביצוע עבודה של שני האתרים בצורה חופפת, באופן חלקי עד מלא, עפ"י אישור הממונה וכמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

3. עבודות בתחנת גז קיימת, לא מוגזת (מבנה 24 בכתב הכמויות - תחנת מסילת ציון)

- 3.1 הובהר למשתתפים, כי העבודות שיבוצעו בתחנת מסילת ציון, הינן בתוך תחומי תחנת גז בנויה, לא מוגזת, הכוללת רכיבים עיליים של תחנת ההגפה כגון ראשי ברזים וכו'. אשר על כן, הובהר למשתתפים, כי יהיה עליהם להקפיד הקפדה יתרה על קיום הוראות הבטיחות ואמצעי הזהירות הנדרשים למניעת כל נזק למתקן הקיים. תשומת לב המשתתפים הופנתה לכללי הבטיחות המפורטים בהסכם.
- 3.2 הובהר למשתתפים, כי הקבלן הזוכה יגן על מתחם הברזים הקיים בתחנה בעזרת גדר איסכורית, בגובה 2 מטר לפחות, שתסופק ותותקן על חשבונו, כך שלא תתאפשר כל גישה למתחם ע"י אנשים וכלי עבודה.

4. הנחיות כלליות לעניין אופן הגשת ההצעות

- 4.1 יש להגיש את חוברת המכרז המקורית (עותק קשיח שנמסר במשרדי החברה), על כל נספחיה, כשכל העמודים חתומים כנדרש בראשי תיבות וחותרמת המציע בתחתית כל דף וחתימה מלאה במקום המיועד לכך.
- 4.2 אין צורך להדפיס את החומר שבתקליטור המקורי שצורף לחוברת המכרז. יש לחתום על התקליטור המקורי שנמסר במסמכי המכרז, בראשי תיבות וחותרמת הקבלן ולהגישו במעטפה מס' 1.
- 4.3 יש לסרוק בצבע את כל החומר שמצורף על ידי המציעים למעטפה מס' 1 על תקליטור ולצרפו למעטפה מס' 1. אין לסרוק את הצעת המחיר על התקליטור.
- 4.4 אין צורך להגיש אישור ביטוח חתום מהמבטח אלא רק חתימה של המציע בראשי תיבות וחותרמת. אישור הביטוח יימסר חתום ע"י המבטח לאחר חתימת ההסכם עם הקבלן הזוכה.
- 4.5 הנחיות לעניין הגשת הצעת מחיר
- 4.5.1 את הצעת המחיר, הכוללת כתב כמויות אחד המכיל 2 מבנים, יש להגיש בהתאם להנחיות המפורטות במסמכי המכרז. בין היתר, יש להגיש את הצעת המחיר כשהיא מודפסת וחותרמת ובנוסף גם את ה-Disk on key שנמסר על ידי החברה כשהוא "נעול".
- 4.5.2 הצעת המחיר תכלול מחירים עבור 2 המבנים המפורטים בכתב הכמויות. מובהר, כי אין להציע מחיר רק עבור מבנה אחד בכתב הכמויות.
- 4.5.3 אין לצרוב את הצעת המחיר על תקליטור ולמסור אותו במקום ה-Disk on key.

בכבוד רב,

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ



אישור קבלה

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את סיכום סיוור הקבלנים מכרז פומבי לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל עבור תחנת הפחתת לחץ (PRMS) חלוקה מסילת ציון (מס' 2) ותחנת הפחתת לחץ (PRMS) בית זית (INGL/TENDER/2017/21) (להלן: "המכרז") וכן, ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין, כאילו נכלל בהם מלכתחילה. אנו מאשרים, כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי מכרז המסגרת ומסמכי סבב ההצעות הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה, ככל שישלח, בעתיד.

תאריך: _____ חתימה: _____ חותמת: _____