

10/2/2020  
סימוכין: 423720  
דוא"ל: c-tender@ingl.co.il  
מגדל עתידים קומה 32  
קריית עתידים  
ת.ד. 58177, תל אביב 6158101  
www.ingl.co.il

**לכבוד:**  
משתתפי מכרז פומבי לביצוע עבודות  
הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל  
להקמת תחנת הפחתת לחץ (PRMS)  
אורות רבין INGL/TENDER/2020/02

**באמצעות דוא"ל**

**הנדון:** תוספת והבהרה מס' 2 - מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל להקמת תחנת הפחתת לחץ (PRMS) אורות רבין INGL/TENDER/2020/02 (להלן: "המכרז")

**1. כללי:**

- 1.1. אלא אם יאמר להלן אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהיה המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
- 1.2. ההבהרות ו/או התיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
- 1.3. השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי אחר שנשלח ו/או שישלח על ידי החברה, ככל שישלח בעתיד.
- 1.4. האמור במסגרת מסמך זה אינו גורע מן האמור במסמכי המכרז, אלא אם יאמר אחרת במפורש.
- 1.5. הינכם מתבקשים לאשר קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולהעבירו חתום למשרדי החברה מיד עם קבלתו. כמו כן, עליכם לצרף מסמך זה להצעתכם יחד עם כל המסמכים המצורפים אליו, כשהם חתומים בכל עמוד.

**2. להלן תוספת מס' 2**

**המפרטים הבאים מתווספים כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומצורפים בדואר אלקטרוני:**

2.1. תכנית והנחיות לביצוע פלטפורמות עבודה כולל פרטי ביצוע בתחנות PRMS-

ENG-X17-SPC-0015\_DRAWING 1-3\_0

2.2. הנחיות לתכנון מערכות אבטחה במתקני נתגז 18 - מאי 2014

2.3. מפרט עבור שער דו כנפי - 1010-INGL-ESC-DDT-1103-B

**3. להלן הבהרה מס' 2**

שאלה	מכרז – כתב כמויות	1.
סעיף 4.1.001-1. בכתב כמויות מצוין עמודים 80/40/2.2 ובתוכנית עמודים 100/50/4 - לפי מה לתמחר ?		
תשובה		
יש לתמחר לפי העמודים בכתב הכמויות, אך במקום 2.2 צ"ל 3.25 – 80/40/3.25.		
שאלה	מכרז – כתב כמויות	2.
סעיף 4.1.003-4. לא קיים פרט - נודה לקבלתו.		
תשובה		
מצורפות 3 תכניות על פיהן יש לעבוד: ENG-X17-SPC-0015_DRAWING 1-3 מהדורה 0.		

עמוד 1 מתוך 2

<p><u>שאלה</u> סעיף 4.1.003- לא קיים פרט- נודה לקבלתו.</p>	<p>3. מכרז – כתב כמויות</p>
<p><u>תשובה</u> הפרט על פיו יש לבצע את השער הינו פרט טיפוסי של נתג"ז 1010-INGL-ESC-DDT-1103-B ולפי הנחיות הביטחון (מצ"ב המסמך) יש להתקין על השער פח בעובי 1.5 מ"מ.</p>	

בכבוד רב,  
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

### אישור קבלה

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את התוספת והבהרה מס' 2 - מכרז פומבי לביצוע עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות חשמל להקמת תחנת הפחתת לחץ (PRMS) אורות רבין INGL/TENDER/2020/02 וכן, ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין, כאילו נכלל בהם מלכתחילה. אנו מאשרים, כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה, ככל שישלח, בעתיד.

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_ חותמת: \_\_\_\_\_