

04/05/2023
סימוכין: 463546

טל': 03-6270400
פקס: 03-5611321
דוא"ל: daniel@ingl.co.il
מגדל עתידים
ת.ד. 58177
תל אביב 6158101

לכבוד:
משתתפי המכרז

**הנדון: הבהרה מס' 1 - מכרז פומבי למתן שירותי תחזוקת מערכות ומתקני גילוי אש תוצרת טלפייר
גלאי אש וגז בע"מ (מס' INGL/TENDER/2023/22)**

1. כללי

- 1.1. אלא אם יאמר להלן אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
- 1.2. ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
- 1.3. השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך רשמי אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח וישלח) על ידי החברה במסגרת המכרז.
- 1.4. **עליכם לצרף להצעתכם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים) אליו כשהם חתומים בכל עמוד.**

2. הבהרות למסמכי המכרז

הבהרות / תשובות	שאלות	סעיף	
הבקשה נדחית. בחלק ממתקני החברה קיימות רכזות גילוי וכיבוי אשר להן מחוברים אביזרי קצה מסוג מתזי מים, הנדרשים לבקרה, בדיקה ותחזוקה בהתאם לת"י 1928.	מבוקש להגיש הצעה ללא תעודת הסמכה ממכון התקנים לבקרה, בדיקה ותחזוקה למערכות כיבוי אש במים - ת"י 1928.	מכרז, תנאי סף, סעיף 5.3.	1.
כמפורט בס' 5.1 ו-5.2, בנספח ב' למכרז, מפרט השירותים, על המציע לפעול לאספקה והחלפה של חלפים מקוריים בהתאם לממצאי הבדיקה ודו"ח השירות. התמורה שתשולם לקבלן תהיה כדלקמן: א. כפי שמפורט בס' 1.3.2, ככל שהחלפים מופיעים בטופס ההצעה (פרק ב' ופרק ג') התמורה תהיה בהתאם למחיר שהוצע בטופס ההצעה. ב. ככל שיהיו חלפים אשר אינם מופיעים בטופס כתב הכמויות והצעת המחיר, התשלום יהיה בהתאם למחירון היצרן טלפייר. מובהר כי התשלום עבור החלפים כוללת את העלויות הכרוכות בהתקנתם.	1. מבוקש לקבל הבהרה לעניין החלפים אשר כלולים בס' 1, בדיקת רכזות טלפייר לרבות אביזרי קצה (סעיפים 5.1, 5.2 במפרט השירותים). 2. האם המחיר עבור קריאת שירות רגילה וקריאת שירות דחופה כוללת את כל העלויות (עבודה, חומרים)?	נספח א' – כתב כמויות וטופס הצעת מחיר, פרק א' "שירותי תחזוקה לרכזות לשנה"	2.

<p>כן, גלאי גז מדגם Sensitron-Smart 3G CH4 Gas Detector, המבוקש הינו מסוג Natural Gas Detector 0-100% LEL.</p>	<p>האם גלאי הגז מדגם-Sensitron Smart 3G מיועד לגילוי גז טבעי?</p>	<p>נספח א' – כתב כמויות וטופס הצעת מחיר, פרק ב' "מחירון חלפים ושירות", סי' 2</p>	<p>3.</p>
<p>לא. המציע נדרש לספק גלאים מהסוג המפורט בלבד אשר מאושרים לשימוש במתקני החברה. לא ניתן להציע גלאים אחרים.</p>	<p>האם ניתן להציע גלאים מסוגים שונים או של יצרנים שונים או שווי ערך מהמבוקש בטופס ההצעה.</p>	<p>נספח א' – כתב כמויות וטופס הצעת מחיר, פרק ב' "מחירון חלפים ושירות" סי' 1-5</p>	<p>4.</p>
<p>כמות הכתובות המבוקשת הינה נמוכה בהרבה מהיכולות של כל רכזת בסיסית בעלת 254 כתובות.</p>	<p>מבוקש לציין מספר כתובות לכל מערכת.</p>	<p>נספח א' – כתב כמויות וטופס הצעת מחיר, פרק ב' "מחירון חלפים ושירות" סי' 6,7,10</p>	<p>5.</p>
<p>1. פירוט וכמות הרכזות ואביזרי הקצה ניתן למצוא ב"מפרט השירותים" נספח ב', סעיפים 2, 3 ובנספח ט' "מידע טכני ומיקום רכזות". בנוסף, כמו כן פריסת אתרי החברה ניתן למצוא באתר החברה. 2. לא ניתן לפרט את כל אביזרי הקצה שכן מדובר במאות פריטים. במכרז מפורטים אביזרי קצה בעלי הבלאי גבוה.</p>	<p>1. מבוקש לקבל פירוט אודות הרכזות ואביזרי הקצה לצורך תמחור. 2. מבוקש בנוסף לקבל מידע האם בשימוש החברה רק האביזרים המפורטים בנספח א' והאם קיימים אביזרים נוספים?</p>	<p>כללי</p>	<p>6.</p>

בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ



אישור קבלה

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את הבהרה מס' 1 **במכרז פומבי מס' 2023/22 למתן שירותי תחזוקת מערכות ומתקני גילוי אש תוצרת טלפייר גלאי אש וגז בע"מ** וכן, ידוע לנו שכל האמור בה מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין, כאילו נכלל בהם מלכתחילה. אנו מאשרים, כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה, ככל שישלח, בעתיד.

תאריך: _____ חתימה: _____ חותמת: _____